

北京北控雁栖再生能源科技有限公司

自行监测及信息公开内容

一、环境噪声

监测日期：2022年7月13日

监测类别	监测方式	监测频次	监测项目	监测点位及结果				标准值 dB (A)	排放标准	是否达标	超标倍数
				厂界 1	厂界 2	厂界 3	厂界 4	昼间/夜间			
昼间厂界噪声	手动监测	每季度监测	连续等效 A 声级	52	48	51	49	55/45	《工业企业厂界环境噪声标准》 (GB12348-2008)	是	-
夜间厂界噪声	手动监测	每季度监测	连续等效 A 声级	44	43	43	41	55/45		是	-